

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

26.07.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç **02/08/2021** tarih ve saat **15:00** 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Mehmet GÜMER
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAKIM ONARIMI				
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

T.C.

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAKIM
ŞARTNAMESİ

AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAKIM SARTNAMESİ

1- Konu ve Kapsam

Bu şartname Akçakale Devlet Hastanesi'nde bulunan toplam 1 adet trafo merkezi bakım ve temizliklerini kapsar.

2- İlgili Yayımlar

- a) Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
- b) Elektrikçi Tesisleri Yönetmeliği
- c) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
- d) 6331 sayılı

Sağlık ve Güvenliği Kanunu uyarınca yayımlanan yönetmelikler ve Tebliğler

3- Genel Hususlar

- a) Bu şartname kapsamında şartname ekinde verilen listedeki trafo merkezinin bakım ve temizlikleri yapılacaktır.
- b) Bakım yapılacak olan trafo merkezi ile ilgili elektrik kesinti takvim teknik servisten tarafından yüklenici firmaya bildirilecektir.
- c) Yılkenici firmaya bildirilen takvim ve mesai saatlerine uygun olarak, yüklenicilerin işahallerinde hazirolar kabul maddelerini sağlayacaktır.
- d) 1 adet trafo merkezinin bakım süresi (Mücbir sebepler) **30 dakikayı** geçmeyecektir.
- e) Trafo merkezinde yapılacak olan enerji kesintileri teknik servise görevlendirildiği personellerin yönetiminde yapılarak elektriksiz olarak yüklenici firmaya bakım yapıldıktan sonra elektrik kontrolü vererek idare yetesli medilecektir.
Ancak Yılkenici firma elektriği ve mahalitekrarkendisikontrol edecektir.
Tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.
- f) İşletme sahasında gerekentopraklamaları için gerekli aparatları yüklenici tarafından temin edilecek olup, baravehat topraklamaları yapılmayacaktır.
- g) Hastanedeki trafo binasında bulunan; trafo, pano, şalter vb. mevcut elektrik aksamına herhangi bir hasar verilmeyecektir.
Oluşabilecek hasarlardan Yılkenici firmasorumlu olacaktır.

- h) Trafobakımında kullanılacak alet, avadanlık, tıstıptı, bez vb. Yüklenici firmatarafmdanışmahalline getirilmiş olacaktır. Temizlikleri için elektrik stiptirgesi, kompresör ve güç mobil jeneratör Elektrik işletme tarafmdan sağlanacaktır.
- i) Trafomerkezinde trafobakımındaki kimyasal uçucu özellikte ve elektrostatik özellikte olante mizlemespreyler kullanılacaktır.
- j) Trafobakımı tamamlandıktan sonra trafo, panoveşalterler son kez kontrol edilecek, kontroller yapıldıktan sonra rayüklenicinin enerji vermesi sağlanacaktır.
- l) Bakım kapsamı yapılacak işlemler, idarece verilecek programagore yapılacak olup idare nin onay olmadan bu program dışı naçıkılmayacaktır.

4- Bakım Kapsamında Yapılacak İşlemler

- a) Trafo Merkezinin YG Hücreleri ve AG Panobolmelerinde panokapaklar l açılmadan kapılar, duvarlar ve parjurlarının genel temizliği yapılarak, ortam toz ve kirden arındırılacaktır.
- b) Trafobakımlarında ise kapılar, duvarlar ve panjurlarının genel temizliğine ilaveten aşağıda belirtilen bakım ve temizlik işlemleri yapılarak ortam toz ve kirden arındırılacaktır.
- c) Trafonun YG ve AG bağlantı lankontrol edilerek gevşek olanları sıkılacaktır.
- d) YG Başlıkları temizlenecektir.
- e) Trafonun alt ve üst topraklama bağlantıları kontrol edilerek gevşek olanları sıkılacaktır.
- f) Trafo üzerindeki yağ ve kirlertemizlenecektir.
- g) AG-YG buşingleri silinerek temizlenecektir.
- h) Trafonun silikajelik kontrol edilecek gerekiyorsa degitirilecektir.
- i) Trafonun yağ seviyesi kontrol edilecek gerekiyorsa yağ ilavesi yapılacaktır.
- j) AG Panosunun tüm kablo ve şalter bağlantı lankontrol edilerek gevşek olanları sıkılacaktır.
- k) Yukarıda belirtilen işlemler haricinde, bakım gerektiren bir husus tespit edilmesihisinde, Yü klenici durum idareye bildirecek olup, idarenin vereceği karar doğrultusunda işlemler yapılacaktır.
- l) Yapılan işlemler, yüklenici tarafmdan raporlanarak idareye sunulacaktır.
- m) Trafobakımında eksik listesi çıkarılıp bir defa mahsus olacak şekilde gerekli işlemlerini çinalı yapılacaktır. İşbu sözleşme parçaharic olup hizmet metalıdır.

5- Çalıştırılacak Personel ve Personel ile ilgili idareye Sunulacak Belgeler

Yüklenici en aşağıda belirtilen miktarda personeliişyerinde hazır bulunduracaktır. Çalışmalar ekipleyacaktır.

- a) 1 adet Elektrik Mühendisi,
Elektrik Yüksek Mühendisi veya Elektrik-
Elektronik Mühendisi (Sorumlu Mühendis) Diplomave YG
İşletme Sorumluluk Belgesi
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası kayıt belgesi
- b) 2 Adet vasıfsız işçi
- c) Bakım Formu

6- İşin Süresi

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24 Ay'dır.

Toplam bakım 2 (iki) yılda bir


Gereke

Hastane de Bilan 1 Ad kur- tip 1600 KWA

Tirafun Per godik botimlarinin yopil usi gereketde

Geregim yopil usini Arzedim


Bülent KONUR
Teknik Personel

Memduh ok




T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ŞANLIURFA AKÇAĞALE İLÇE DEVLET HASTANESİ

SATINALMA İSTEK FORMU

Birimimizin ihtiyacı olan aşağıdaki malzemenin/Hizmetin temin edilmesini arz ederim.

ACIL İHTİYAÇ

26.07.2021

S.N.	UBB / BRANŞ KODU	İSTEĞİ YAPAN Birim Sorumlusu BÜYÜK KÖNÜR	MALZEME / HİZMET ADI	İLİGLİ TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ / VARSA MEVCUDU	ÖNCEKİ YIL TÜKETİM MİKTARI	İTK KOMİSYON BAŞKANI		BİRİM FİYATI
						OP.DR.MEHMET GÜMER	MAL / HİZMET İHTİYAÇ SÜRESİ	
1			TRANSFORMATÖR MERKEZİ BAKIM VE ONARIMI	1				
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Yukarıdaki talebin

...../...../.....
KEMAL KILIÇ
İdari Mali İşler Müdürü

...../...../.....
OP.DR.MEHMET GÜMER
Başhekim

GEREKÇE RAPORU

Hastanemizde bulunan transformatör merkezinin periyodik bakım ve onarımı için hizmet alımına ihtiyaç vardır.Gereğini bilgilerimize arz ederim.

* Gerekçe Raporu Ayrıntılı Olarak Mutlaka Yazılacaktır.Gerekçesi belirtilmeyen istekler İTK Komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.

DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- * Satınalma İstek Formu Eksiksiz Doldurulacaktır. Eksik Doldurulan İstekler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
- * Teknik Şartnameler Güncel, İmzalı ve Kaşeli Olacaktır. Rekabeti Önleyici Belirli Marka/Modelle Hitap Edecek Şekilde Olmayacaktır.
- * Bakım Onarım Hizmeti Alımlarında Teknik Servis Raporu Formu (Biyomedikal Teknisyeni, Birim Sorumlusu ile Birim Amiri imzalı) Mutlaka İstek Ekinde Olacaktır.