

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü  
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

01.10.2020

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 02.10.2020 tarih ve saat 14:00'a kadar Başstabipliğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederiz.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

**Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ**  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN	100	ADET		
2	TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM	40	ADET		
3	TIBBİ GAZ PRİZİ TIBBİ HAVA	40	ADET		
4	TIBBİ GAZ PRİZİ AZOT PROTOKSİT	20	ADET		
5	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI(FLOWMETRE VE NEMKENDİRME KABI İLE)	30	ADET		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>TOPLAM</b>					

EK: Teknik şartname

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
- 10 **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
- 11 **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- 12 **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

<b>TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA</b>	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

## TEKNİK ŞARTNAME

Hasta hanemiz Medikal Gaz Sistemine Ait Bakım onarım işine ait şartname aşağıdaki gibidir.

1-Hastahane yönetiminin göstermiş olduğu toplam 200 Adet Oksijen, Vakum ve Hava gaz prizleri yenisi ile değiştirilecektir.

2-Medikal Gaz Prizleri 2 bölümden oluşmalıdır.

3-Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci bölümden gaz kaçağı olmamalıdır.

4-Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır.

5- Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır.

6-Prizler DIN Standardına uygun olmalıdır.

7-Yüklenici firma ISO9001:2015 ve ISO45001:2018 kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.


8-300 Metre 8 mm PP Hava Hortumu

9-Aşağıda görselleri mevcut olan 8 mm PP hava Hortumuna uygun Dirsek,Manşon,Te ve Y bağlantı elemanları 100'er adet istenmektedir.

10-Bağlantı elemanları poliüretan ve naylon olmalıdır.

11-Bağlantı ekipmanları Maksimum basınç 0-1.0 MPa(150psi) , -100KPa(-29.5 inç-Hg) olmalıdır.

12-Çalışmalar esnasında İş güvenliği ile her türlü tedbir yüklenici firma tarafından alınacak ve kontrol edilecektir, aksi halde tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.



Canan KORKMAZ  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ONUR MERİT


Bülent KONUR

## GEREKLE

Masterimiz Servislerinde hasta bari oksijen - hava gaz vakum baslıkları depistirmek üzere bu makanelerin alınma ihtiyacı vardır. Ve manometre eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilip kendinize rica ederim.

Canan KORKMAZ  
Taşınır Kayıt Yetkilisi



ONUR MERT

