

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü

Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617  
Konu : Teklif Davet

30.7.2019

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 07.08.2019 tarih ve saat 16:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi  
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi  
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

**Dr.Şeyhmus GÖZ**  
Hastane Yöneticisi

**İhtiyaç Listesi**

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	ÇİLLER VE FANCOİLLER BAKIM ONARIMI (2 ADET ÇİLLER 370 ADET FANCOİL)	372	ADET		
2	0	0	0		
3	0	0	0		
4	0	0	0		
5	0	0	0		
6	0	0	0		
7	0	0	0		
8	0	0	0		
9	0	0	0		
10	0	0	0		
11	0	0	0		
12	0	0	0		
13	0	0	0		
14	0	0	0		
15	0	0	0		
		0	0		
<b>TOPLAM</b>					

EK: Teknik şartname

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren ..... gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisinde olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

<b>TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA</b>	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

## FANCOİL BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fan coil hava emiş filtrelerinin 1 yıl süreli 6 (altı) ayda 1 temizliği yapılacaktır.
- 2- Fancoillere ait vana çek valf ve filtrelerin 6 ayda 1 defa kontrolü ve temizliği yapılacaktır.
- 3- Fancoillere ait fan motorlarının 6 ayda 1 kontrolü yapılacaktır. Fancoilleri kumanda eden anahtar 6 ayda 1 defa kontrol edilecektir,
- 4- Fancoillere ait drenaj boru hattı kontrol edilecek ve filtreler temizlenecektir.
- 5-Bakım tarihleri hastane idaresi, teknik birim ve firma tarafından belirlenecektir.
- 6-Sözleşmenin uygulanması sırasında işletme bakım esnasında veya arızaların giderilmesi hallerinde meydana gelebilecek bütün kazalar, hasarlar, ölüm dahil bütün yaralanmalar tazminatlar vs.nin mali, hukuki ve cezai bütün sorumlulukları yükleniciye aittir. Yüklenici bu durumları önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri alacaktır.
- 7-Periyodik bakımlar 6 ayda bir yapılacaktır.
- 8- Yüklenici firma bakım hizmetini başka bir firmaya devredemez.
- 9-Fancoil termostatlarının hepsi kontrol edilip arızalı ve ve eksik olanlar varsa temin edilmesi gereken termostat sayısı teknik birime bildirilecektir. hastane idaresi tarafından temin edilen termostatların montajı yapılacaktır.
- 10-Termostat ve yoğuşma sonucu su damlatma yada sızdırma gibi sorunlar var ise tespit edilip idareye bildirilecektir.
- 11 - Yoğuşma tavası temizlenecek, ayrıca pislik tutucu su filtreleri sökölüp temizlenecektir
- 12-Firmanın ; fancoil bakım onarımı için yetkili servis olması gerekir.
- 13- Yüklenici firma Hastaneinin yazılı ya da sözlü arıza bildirimini sonucu cihazlara en kısa zamanda müdahale etmekle yükümlüdür. Arıza durumunda hafta içi ve hafta sonu aranmaksızın acil müdahale edilecektir. Müdahale edilmediği takdirde hastane tarafından tutanak turulacaktır. . Sözleşme süresi içerisinde firmaya 3 kez tutanak tutulması halinde 4. Tutanakta İdarenin sözleşmeyi fesh etme ve bundan doğacak zararları talep etme hakkı vardır.
- 14-Yüklenici firma bakım sırasında kullanacağı tüm alet, erdevat vb. araç gereç ve malzemeleri kendisi temin etmekle yükümlüdür.

**Berk KABLAN**  
Eğitim Hemşiresi

**Faruk AYNEBEK**  
Sağlık Teknikeri

**Şişli**  
Hastanesi  
Müdür Yardımcısı

## SOGUTMA GRUBU (CHILLER ) BAKIMLARI TEKNİK SARTNAMESİ

- 1- Yıllık Bakımlar ; Soğutma Gruplarının ( Chiller ) düzenli ve randımanlı çalışmasını sağlamak amacıyla altta yazıldığı gibi yapılması gereken periyodik bakımlardır.
- 2- Yaz çalışması : Yaz döneminde cihazların normal şartlarda çalıştırılıp devreye alınması için bakımını yapmayı , teknik sorumlulara eğitim verilmesi , randımanlı çalışmanın sağlanması ve varsa eksikliklerin giderilmesi için yetkililere bilgi / rapor verilmesini kapsar.
- 3- Cihazların günlük işletme ve haftalık bakımları, belirtilen ilke ve kurallara uygun olarak Teknisyen tarafından, yıllık bakımı ise aşağıda gösterildiği gibi Servis tarafından yapılacaktır.
- 4- Soğutma grubuna ilişkin işletme basınç ve sıcaklıklarının " İşletme Değerleri Tablosu " na uygunluğu kontrol edilir ve aykırılıklar bulunursa nedeni araştırılarak giderilir
- 5- Soğutucu akışkan freon gazı devresinde ince kaçak araması yapılır ve kaçak varsa gerekli önlem alınması ,
- 6- Soğutma kompresörü karterindeki yağın kontrolünde eksilme , kirlenme ya da bozulma olup olmadığı gözlemlenir. Eger varsa yağ ihtiyacı maliyeti idare tarafındankarsılanarak eksiklik tamamlanır yada bütünü ile değiştirilir.
- 7- Kompresör ve soğutucu akışkan freon gazı devresinde bulunan filtreleri gerektiğinde sökülerek bakım ve onarım işleri yapılır.
- 8- Kurutucunun kartuş elemanlarının değiştirilmesi gerekiyorsa, değiştirme yapılır.
- 9- Cihazlar devre dışı kaldığında ilk olarak hastanedeki ilgili teknisyen cihaz kodlarını yazılı ve sözlü servise bildirecek olup,durumagore servis öncelikli olarak uzaktan müdahaleyi sağlayacaktır.Uzaktan müdahale ile çözüm sağlanamadığı durumda servis gönderimini gerçekleştirecektir
- 10- Durdurma : Yaz sezonunun bitiminde, kış ayına girmeden önce, iklim koşullarınagore ekim-kasım ayında , Kış aylarında cihazın soğuk hava koşullarından zarar görmemesi için alınacak gerekli önlemleri kapsar

**Berk KABLAN**  
Eğitim Hemşiresi

**Faruk AYNEBİK**  
Sağlık Teknikeri

**Kemal KALINÇ**  
Akçakale Devlet Hastanesi  
Sağlık Hizmetleri  
Müdür Yardımcısı