



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

08.06.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	YANGIN POMPA SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	1	BAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 10.06.2022 -SAAT: 12.00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. **Ödeme:** muayene kabul işlemi yapıldıktan sonra damga vergisi ile varsa vergi borcu vedüşülerek **250 gün** içerisinde yapılır
 3. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 4. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa

Ayrıntılı Bilgi için: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0 414 318 94 23 - 0 414 318 94 65

BAKIMDA YAPILACAKLAR

A.JOKEY YANGIN POMPASI BAKIMI

- 1.Motor akım kontrolü
- 2.Pano elektrik aksamı çalışırılık ve bağlantı gevşekliği kontrolü.
- 3.Basınç algılama ve yardımcı mekanik aksam değişimi.
- 4.Yangın seti otomatik devreye girme çalışma kontrolü.
- 5.Yangın seti manuel devreye girme çalışma kontrolü.
- 6.Kaplin ayar kontrolü.
- 7.Pompa basma yüksekliği kontrolü.
- 8.Salmastra ayarları kontrolü.
- 9.Genel tesisat kontrolü.

B.ELEKTRİKLİ YANGIN POMPASI BAKIMI

- 1.Motor akım kontrolü
- 2.Pano elektrik aksamı çalışırılık ve bağlantı gevşekliği kontrolü.
- 3.Basınç algılama ve yardımcı mekanik aksam değişimi.
- 4.Yangın seti otomatik devreye girme çalışma kontrolü.
- 5.Yangın seti manuel devreye girme çalışma kontrolü.
- 6.Kaplin ayar kontrolü.
- 7.Pompa basma yüksekliği kontrolü.
- 8.Salmastra ayarları kontrolü.
- 9.Genel tesisat kontrolü.

C.DİZEL YANGIN POMPASI BAKIMI

- 1.Pompa temizlenmesi
- 2.Akü kontrolü, temizlenmesi, kutup başlarının greslenmesi
- 3.Soğutucu Hortumlarının kontrolü
- 4.Soğutucu Düzeylerinin kontrolü
- 5.Soğutma Suyu Solenoid Vanasikontrolü

Bülent KONUK
Teknik Personel

Bülent KONUK
Teknik Personel

- 6.Egzoz Sistemikontrolu
- 7.Yakıt Tankıkontrolu
- 8.Genel Muayene
- 9.Regülatör Çalıştırma-Durdurma Kontrolü
- 10.Motor Soğutma Suyu Isıtıcıkontrolu
- 11.Çalışma Göstergelerikontrolu
- 12.Yakıt Filtresinden varsa su çıkarma,
- 13.Yağlama yağı ısıtıcısının kontrolü
- 14.Motoru Çalıştırma
- 15.Uyarı Işığıkontrolu
- 16.Akü Şarj Dinamosukontrolu
- 17.Kayışların kontrolü
- 18.Soğutma Suyu Filtrelerinin temizlenmesi
- 19.Tahrik Mili U Bağlantılarının kontrolu, yağlanması
- 20.Yakıt Hatlarının kontrolü
- 21.Yakıt Pompası Filtresitemizlenmesi
- 22.Krank Mili Havalandırma Sistemikontrolu
- 23.Yakıt ve Yağ Filtrelerinin değişimi
- 24.İsı Değiştirici Elektrodukontrolu
- 25.Yağlama Yağıdeğişimi
- 26.Bağlantı Yalıtıcıları kontrolü
- 27.Kablo Bağlantı Sistemikontrolu
- 28.Hava Filtresi değişimi
- 29.Akülerin bakımı
- 30.Kayışların kontrolü.
- 31.Soğutucu Hortumların kontrolü.
- 32.Termostat kontrolü