



T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

24.06.2022

Sayı : 78379617  
Konu : Teklife Davet  
**PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65  
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER  
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	Salon Tipi ve Duvar Tipi Klimalarının Bakım ve Onarımı	1	Bakım			
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARİC) :</b>						

**Son Teklif Tarih ve saati : 09.05.2022- 12:00**

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Unvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	Kaşe ve İmza
Faks	
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi  
Adres Adnan Menderes Mah. Turgut Özal Bulvarı No:17,  
63500 Akçakale/Şanlıurfa  
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma  
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465  
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

## 2 ADET SALON TİPİ VE 2 ADET DUVAR TİPİ KLİMA ŞARTNAMESİ

### 2 ADET SALON TİPİ VESTEL 48000 BTU KLİMA BAKIMI

- VESTEL 48000 BTU KLİMANIN DIŞ ÜNİTE KOMPRESÖR BAKIMI YAPILACAKTIR.
- VESTEL 48000 BTU KLİMANIN GAZ BAKIMI VE FİLTRE DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.
- VESTEL 48000 BTU KLİMANIN TRİYAJ BİRİMİNDEN ENJEKSİYON BİRİMİNE TAŞIMASI YAPILACAK OLUP 12 METRE AKTARIM BORUSU VE KABLOLARI TAKILACAKTIR.
- UPS ODASINDA BULUNAN 1 ADET SALON TİPİ 48000 BTU KLİMANIN DIŞ VE İÇ ÜNİTE BAKIMI YAPILACAKTIR.
- UPS ODASINDA BULUNAN SALON TİPİ KLİMANIN KOMPRESÖR BAKIMI VE FİLTRE BAKIMI YAPILACAKTIR.

### 2 ADET DUVAR TİPİ VESTEL 24000 LİK KLİMA BAKIMI

- VESTEL 24000 LİK KLİMANIN İÇ VE DIŞ ÜNİTE BAKIMI YAPILACAKTIR.
- VESTEL 24000 LİK KLİMANIN DIŞ ÜNİTE FİLTRE VE GAZ BAKIMLARI YAPILACAKTIR.
- VESTEL 24000 LİK KLİMANIN İÇ ÜNİTE FİLTRE TEMİZLİĞİ VE TUŞ KONTROLLERİ YAPILACAKTIR.

KLİMA BAKIMLARI YAPILDIKTAN SONRA ÇALIŞIR HALDE TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ YAPILDILACAKTIR.

  
Bilent KÖMÜR  
Teknik Personel