

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale İlçe Devlet Hastanesi

11.11.2020

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . KDV Hariç en geç 13.11.2020 tarih ve saat 13:00'a kadar Baştaibiğimize elden, satinalmaakcd@gmail.com veya 0414 318 94 23 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini rica ederim.

Teklif Başvuru Yeri : Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi
Teslimat Yeri : Hastanemiz İlgili Birimi
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat – İşin Tamamı

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG	60	ADET		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
TOPLAM					

EK: Teknik şartname

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. **Teklif edilecek malzemeler en az 1 yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.**
4. Ödeme Maliye 2 numaralı Döner Sermaye saymanlığınca Nakit durumuna göre yapılacaktır
5. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
6. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
7. İhaleyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir.
8. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
9. **Malzemelerin montaj ve onarımı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.**
10. **Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdına yazınız.**
11. **Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
12. **Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.**

TEKLİF SAHİBİNİN KAŞE – İMZA	
FİRMA İSMİ	:
TEBLİGAT ADRESİ	:
VERGİ DAİRESİ VE	:
TELEFON VE FAX	:

GEREKÇE

Hastanemiz Diyaliz ve Sterilizasyonda Servislerinde kullanılmak üzere SU YUMUŞATMA TUZU temini gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

ANUR MEM
AM

Caner Korkmaz
C.K.

**SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Beyaz renkli ve tablet şeklinde olmalıdır. Tablet boyutları eşit olmalıdır.
2. "A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun hammaddesinin kaya tuzu olduğu belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içeriğinde reçine, filtre ve membranları olumsuz yönde etkileyecek (tortu, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
3. İlgili TSE standardına (TS EN 973 / 27.04.2003) uygun TSE belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
4. Temiz, berrak bir tuzlu su çözeltisi sağlamalıdır.
5. Nem oranı en çok %0,3 olmalıdır.
6. İçerisindeki (NaCl) oranı en az %99 olmalıdır.
7. İçerisindeki Kalsiyum oranı en çok 0.8 mg/kg olmalıdır.
8. Toplam sertlik (%10 luk çözeltide) 1,3-1,5 Fr olmalıdır.
9. 25 kg'lık çift katlı iç poşetli polipropilen jüt çuvalarda olmalıdır.
10. Tuz torbalarının üzerinde ürüne ait bilgiler (üretici, marka vb) yer almalı, üretim yılı belirtilmelidir.
11. Yumuşatma sisteminde kullanmaya uygun olmalıdır.
12. En az iki rafine edilmiş olmalıdır.
13. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalıdır.
14. Numuneler normal olmasına rağmen işletmeye ihale sonrası sevki yapılacak olan tuzların filtrelerin optimum seviyede çalışmasını engellemesi ya da filtrelerin çalışmasında kullanılan valf gruplarına zarar vermesi durumunda yüklenici firma zararı karşılamakla yükümlüdür ve elverişsiz tuzlar depoda ayrılarak firmaya iade edilecektir.
15. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
16. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile verilecektir. Değerlendirme için orijinal ambalajında 25 kg'lık 1 (bir) torba numune bırakılacaktır.
17. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.
18. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
19. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
20. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklif veren ürünlerden birisi olmalıdır.
21. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lotno, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.