



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

15.11.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

| S.N. | MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ | MİKTARI | ÖLÇÜ BİRİMİ | MARKA /MODEL/ TİTUBB | BİRİM FİYATI | TOPLAM FİYATI |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|-------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1 | JENERATÖR SİSMİK DEPREM SENSÖRÜ ALIMI | 1 | ADET | | | |
| GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) : | | | | | | |

Son Teklif Tarih ve saati : 21.11.2022- 12:00

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Teklif veren firmanın | |
| Adı Soyadı/ Ünvanı | Firma Yetkilisi |
| Adres | |
| Telefon | Kaşe ve İmza |
| Faks | |
| E-mail | |

- NOTLAR:
1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
 3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17,
63500 Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tlf : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

T.C.
ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
Jeneratör Sismik Deprem Sensörü Teknik Şartnamesi

Teknik Özellikler

- Çalışma voltajı (Şebekede): Giriş: 170/250VAC 50Hz
- Stand by da akım çekişi: 30mA
- Akü kapasitesi: 12VDC / 2.2Ah
- Akü çalışma (Stand by da) süresi: 24 saat
- Akü çek etme özelliği: Otomatik
- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 ile +51,5° C arası
- Montaj konumu: Yatayda 0°
- Akü uyarı gerilimi: 11,85 VDC(±%5)
- Boyutlar: 185mm*180mm*90mm
- Ağırlık: 2.7 Kg
- Kuru Kontak N/O – N/C: Asansör, Jeneratör, Elektrik, Yangın Panosu vb... sistemlerde kullanılmak üzere talep doğrultusundan Ek Kontak takılmaktadır.

Gösterge ve Alarm Özellikleri

Deprem alarmı: Işıklı gösterge ve sesli

Şebeke çalışma göstergesi: Işıklı gösterge

Akü çalışma göstergesi: Işıklı gösterge

Akü Bozuk veya yetersiz: Işıklı gösterge ve sesli. Cihazın otomatik olarak yapmış olduğu akü testi 1 gün boyunca tekrarlanır. Bu süre zarfında eğer aküler 11,85V üzerine çıkamıyor ise her 5 sn'de bir kez sesli uyarı verir ve ışıklı gösterge üzerindeki batarya ledi yanıp söndüğü görünür.

S.Vana arızası veya hat kopukluğu ikazı: Işıklı gösterge ve sesli. Selenoid vana bobininde arıza veya vanaya giden bağlantıda kopukluk varsa eğer kapak üzerinde ışıklı göstergelerden S.Vana ledi sürekli olarak yanıp sönecek ve sn'de bir kez sesli uyarı verecektir.

Akü otomatik şarj özelliği.

Alarm reset özelliği: Reset butonu ile manuel olarak.

Kapandıktan sonra darbe, titreşim vs. etkiler ile montaj eksenini bozulsa dahi, ilk pozisyona dönmeyi, manuel reset edilene kadar alarm durumunu korur.

Tır, Dozer, Tren, Uçak, Silindir vs. zemini titretebilen araçların çalışmasından etkilenmez, zeminin kütleli hareketi ile çalışır.

TS 12884/Nisan 2002 - Madde 1.2.2.1.2 ALGILAMA DEĞERLERİ

| 13 | 0,60 | ALGILAMALI | |
|-----|------|------------|------------|
| 5 | 0,20 | 0,35 | ALGILAMALI |
| 2,5 | 0,40 | 0,25 | ALGILAMALI |
| 1 | 1 | 0,25 | ALGILAMALI |

| Frekans (Hz) | Periyot (sn) | Maks.İvme (g) | Gerekli Koşul |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 | 0,10 | 0,30 | ALGILAMAMALI |
| 5 | 0,20 | 0,20 | ALGILAMAMALI |
| 2,5 | 0,40 | 0,15 | ALGILAMAMALI |
| 1 | 1 | 0,10 | ALGILAMAMALI |

Fatih ALDEMİZ