

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

20.05.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** en geç 23/05/2021 tarih ve saat 13:00'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	CHİLLER VE ŞİRKÜLASYON POMPALARININ REVİZYON HİZMETİ ALIMI	1	ADET		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir. (firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depodur.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı: Chiller ve sirkülasyon pompalarının revizyon hizmet alımı işi

1. Hastanemizde 1 adet midea marka chiller bulunmakta olup bu chillerlerin ekran panelleri değişmesi gerekmektedir.
 - 1.1. Değişecek olan 1 adet panel orijinal panelle aynı olacaktır. Hiçbir şekilde muadil ürün kabul edilmeyecektir.
 - 1.2. Panellerde kendi versiyonları yüklü olacaktır. Yazılım dâhil panel verilecektir.
 - 1.3. Panellerin tüm temin, montaj ve devreye alma işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
2. Hastanemizde bulunan Chiller soğutma grupları için gaz alımı yapılması gerekmektedir.
 - 2.1. 10 tüp gaz alınacaktır.
 - 2.2. Gazlar 13,6 kg ağırlığında 134A gaz olacaktır.
 - 2.3. Gazlar kesinlikle Avrupa menşeli 1. sınıf gaz olup farklı gazlar kabul edilmeyecektir.
 - 2.4. Chiller cihazlarına gaz basma işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
 - 2.5. Gazların tüm temin işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
3. Hastanemizde bulunan 8 adet sirkülasyon pompasının revizyonunun yapılması gerekmektedir.
 - 3.1. 8 adet Pompanın rulman, sargı ve salmastrasının değişmesi gerekmektedir. İşlemleri biten pompaların montajı ve devreye alımı yükleniciye ait olacaktır.
 - 3.2. 18 adet pompanın kondaktörleri ve pako şalterleri yüklenici tarafından alınıp panoya montajı yükleniciye ait olacaktır.
 - 3.3. Yapılacak tüm nakliye, montaj vb. işlemler yükleniciye ait olacaktır.
4. 1 adet sirkülasyon pompası yenisi ile değiştirilecektir.
 - 4.1. Alınacak olan pompa;
 - 4.2. Q: 91 m³/h - H: 13 m - P: 7,5 kW - D: 210 mm - n: 1450 rpm
 - 4.3. Pompa için gerekli pompa motoru da yükleniciye aittir.
 - 4.4. Özelliklerinde olup eski bağlantı yeri ile aynı olmaması durumunda yeni bağlantı için gereken malzemeler de yükleniciye ait olacaktır.
 - 4.5. Yeni alınacak pompanın nakliye ve montajı yükleniciye ait olacaktır.
5. Hastanemizde bulunan Midea marka Chiller soğutma grupları için 5 adet fan alınması gerekmektedir.
 - 5.1. Fanlar orijinal fan olup muadil ürün kabul edilmeyecektir.
 - 5.2. Fanların gerekli tüm nakliye, montaj ve temin işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
6. Hastanemizde bulunan Midea marka Chiller soğutma grupları için 2 adet yardımcı kondaktör alınması gerekmektedir. Kondaktörlerin montaj ve temini yükleniciye ait olacaktır.
7. Hatlarda bulunan basıncın kontrolünü yapabilmek için 6 adet 0,6 bar gliserinli monometre alınması gerekmektedir. Temin ve montaj işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
8. 40 Adet termostat alınacaktır ve montajları yapılacaktır.

9. Chiller panel bölümünü güneşten korumak için güneşlik yaptırılacaktır.