

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklife Davet

17.12.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . **KDV Hariç** en geç **21.12.2021** tarih ve saat **15:00** 'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaakcd@gmail.com

OP.DR.MEHMET GÜMER
BAŞHEKİM

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARIÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ HİZMET ALIM	5	ADET		
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

TEKNİK ŞARTNAME

HASTANEMİZ 5 ADET YOĞUN BAKIMLAR VE AMELİYATHANELERİN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

YAPILMASI GEREKENLER:

- 1- 1KV altı ve 1KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
- 2- Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
- 3- SMM (mühendislik hizmetleri yapma belgesi) tescil belgesi ve büro tescil belgesine sahip olmalıdır.
- 4- Belgeler ait olduğu yılda vizelenmesi olacaktır.
- 5- İç tesisat kontrolü elektrik tesisat ölçme cihazı ile yapılacaktır.
- 6- İstenilen belgeler teklif aşamasında sunulacak olup eksik olan değerlendirilmeyecektir.
- 7- Elektriksel ölçüm cihazı ile çevrim empedansı, kaçak akım rölelerin açma testi ve tmş açma testi yapılacaktır.
- 8- Topraklama değeri ve elektriksel ölçüm cihazının kalibrasyon belgelerine sahip olacaktır.
- 9- İstekte yoğun bakımlar ve ameliyathane oda prizlerinin topraklama kontrolü ve kaçak akım açtırma testi yapılacaktır.
- 10- Topraklama ölçü aleti geçerlilik tarihi son 1 yıl içerisinde yapılmış kalibrasyon belgesi olacaktır.
- 11- Ölçüm sonrası ölçüm değerleri rapor halinde raporlar halinde teslim edilecektir.
- 12- Ölçüm sonrasında belirlenen eksiklikler tarafımıza rapor halinde teslim edilecektir
- 13- Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 3 uçlu olacaktır.

14- Kullanılacak cihaz 10 fabrikalı olacak ve bu cihaz kuruma ibraz edilecektir

Bülent KONUR
Teknik Personel