

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü
Akçakale Devlet Hastanesi

Sayı : 78379617
Konu : Teklif Davet

30.03.2021

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin 22/d (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır. **KDV Hariç** en geç 01/04/2021 tarih ve saat 13:00'a kadar fiyat verilmesini rica ederim.

Telefon Numarası :0414 318 94 65
Fax Numarası :0414 318 94 23
E-mail :satinalmaaked@gmail.com

Uz.Dr.Emre ALTINTAŞ
Hastane Yöneticisi

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	KDV HARİÇ BİRİM FİYATI	Tutar
1	MEDİKAL GAZ TESİSATI PERİYODİK BAKIM ONARIMI	24 AY	4 BAKIM		
2					
TOPLAM					

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Teklif edilen malzemeler kesin sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.(firma tarafından yazılacak)
3. Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır.
4. Teslim yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolardır.
5. Ürüne ait garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslim edilecektir.
6. Teklifini verdiğiniz ürünün UBB kodunu teklif kağıdına yazınız.
7. Teklifini verdiğiniz ürünün markasını belirtiniz.

EK: Teknik şartname

Teklif Veren Firma
KAŞE-İMZA

Not: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır

AKÇAKALE DEVLET HASTAHANESİ MEDİKAL GAZ TESİSATI PERİYODİK BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yüklenici firma aşağıdaki sistem ve cihazların periyodik ve arıza müdahalelerinde sorumlu olacaktır.
- 2-Sözleşme 2 (iki)yıl olacaktır.2 Yıl boyunca 6 ayda 1(bir) olmak üzere toplam 4 bakım yapılacaktır.
- 3-Bakım süresince sistemlerde oluşacak tüm arızalar yüklenici firmaya ait olacaktır.Değiştirilmesi gereken parça yönetime bildirilecek ve yönetim onayı sonrası yapılacaktır.
- 4-Sözleşme süresinde rutin olarak değişmesi gereken (Kompresör filtreleri,Kompresör yağı,Vakum pompası filtreleri ve vakum pompası yağı)parçalar yükleniciye aittir.
- 5-Aşağıdaki cihazların ve sistemlerin rutin periyodik bakımları 6(Altı) ayda 1(Bir)kez yapılacaktır.

CİHAZ MARKA ve MODELİ	ÜRETİM YILI	MİKTAR
Komsan VEK 20 Hava Kompresörü	2013	3 Adet
Komsan AK-DAB 2667 Hava Kurutucu	2013	2 Adet
Yakut Marka 1.000 Litre Hava Tankı	2013	2 Adet
Zinisan ZYVP 250 m ³ /h Vakum Pompası	2013	3 Adet
AAG AF-22.000 Hava Filtresi	2013	2 Adet
Oksijen Panosu ve Rampası(4*5 Tüplü Rampa)	2013	1 Takım
Azot Protoksit Panosu ve Rampası	2013	1 Takım
Kat Panoları ve Hasta Yatak Başları	2013	1 Grup

- 6-Rutin bakım esnasında aşağıdaki işlemler yapılacaktır.
- 7-Cihazların genel performans kontrolü ve raporlanması
- 8-Sistemdeki gaz kaçaklarının kontrolü ve raporlanması
- 9-Sistemlerin elektrik bağlantılarının kontrolü ve raporlanması
- 10-Cihazlar üzerindeki filtrelerin kontrolü,değişimi/temizlenmesi ve raporlanması
- 11-Sözleşme süresince cihazların herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda idare tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılacak bildirimle müteakip en geç 6 saat içerisinde yüklenici firma tarafından arızaya müdahale edilecektir.Parça gerektirmeyen durumlarda arıza yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak giderilecektir.
- 12-Arıza müdahalesi sonrasında arızanın giderilmesi için yedek parça gerekli olduğu durumda,yüklenici firma tarafından teknik rapor ile hastahane idaresine bildirilecek ve hastahane tarafından gerekli yedek parça temin edilmesinden sonra yüklenici firma tarafından ücret almadan arıza giderilecektir.
- 13-Her bakım ve arıza müdahalesi sonra servis formu hazırlanarak idareye verilecektir.
- 14-Yüklenici firma ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi,ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemine sahip olmalıdır.