



T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimliği

Sayı : 78379617
Konu : Teklif Davet

01.08.2022

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUPU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Madde: 22 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hariç birim fiyatının hastanemiz satınalma birimine gönderilmesi hususunu;

Bilgilerinize rica ederim

Telefon : 0414 318 94 65
Faks : 0414 318 94 23

Op.Dr. Mehmet GÜMER
Başhekim

S.N.	MAL/HİZMET/YAPIM İŞİNİN CİNSİ	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MARKA /MODEL/ TİTUBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	YANGIN ALGILAMA SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	2 YIL	4 BAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ) :						

Son Teklif Tarih ve saati : 05.08.2022- 12:00

Teklif veren firmanın	
Adı Soyadı/ Ünvanı	Firma Yetkilisi
Adres	
Telefon	
Faks	Kaşe ve İmza
E-mail	

NOTLAR:

1. Teknik şartnamesi olan malzemelerde teknik şartnameye uymayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Her türlü nakliye, kargo, taşıma ve montaj giderleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
3. Bu alımda kısmi teklif verilebilir.

Satınalma Birimi
Adres: Adnan Menderes Mah, Turgut Özal Bulvarı No:17, 63500
Akçakale/Şanlıurfa
E mail :satinalmaakcd@gmail.com

Ayrıntılı Bilgi İçin: Satınalma
Tif : 0 414 3189300- Dahili:9465
Faks : 0414 318 94 23- 0 414 318 94 65

YANGIN ALGILAMA SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM ve SERVİS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İHTİYAÇ, GEREKÇE, GİRİŞ:

Bu şartname; 630 Adet Adreslenebilir optik duman dedektörü, 40 Adet Isı dedektörü, 10 Adet Gaz dedektörü, 40 Adet Yangın butonu, 40 Adet Flaşörlü yangın sireni, 30 Adet İzolatör modülü, 10 Adet Asansör kontrol modülü ve 1 Adet 12 Bölgeli Adreslenebilir Yangın Santrali genel koşullarını, garanti ve özel koşulları kapsar.

2. BAKIM ANLAŞMASI YAPILACAK DONANIM:

A. Yangın Söndürme Tesisatı Sistemi

1 ADET

1. Mevcut bu şartname Yangın Algılama Tesisatı ve Söndürme cihazının normal kullanımdan doğan arızaların giderilmesi ve her türlü işçiliği kapsar.
2. Yüklenici firma yukarıdaki cihazlarla ilgili arızalarda, arıza bildirimden sonra aynı gün içerisinde yerinde müdahale etmek zorundadır.
3. Firma sınırsız uzaktan bağlantı ve telefon desteği vermelidir.
4. Firma gerekli ve ihtiyaç duyulan dokümanları sağlamalıdır.
5. Sistemlerde parçaların değişimi Kurum onayı alınarak yapılır.

3 – BAKIM KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

~~Firma, bu şartname ile ilgili olarak aşağıdaki periyodik Bakım onarım çalışmalarını yapacaktır.~~

MEKANİK BAKIM

1. Yangın Algılama Tesisatı ve Söndürme Sisteminin bulunduğu mahalde bakımlarının yapılması
2. Proje ile şu andaki uygulamanın uygunluğunun kontrolü,

ELEKTRONİK BAKIM

1. Kontrol panelinin, dedektörlerinin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının ve kablo hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü,
2. Bu elemanların uygulama projesi ile şu andaki yerlerinin uygunluğunun kontrolü,
3. Ulaşım ve takip açısından müdahale mkânının kontrolü,
4. Solenoid vananın pilot tüp üzerinden sökülerek dedektörlere duman verilmesi suretiyle çalışıp çalışmadığının yangın şartlarının sağlanarak kontrolü
5. Dedektörlere duman verildiği andaki panel üzerindeki ve solenoid vana buton ve sesli ışıklı ikazlar üzerindeki akım montaj karakteristiğinin ölçülmesi
6. Siren ve flaşörlü sirenlerin dedektörle e duman verilerek kontrolü,
7. Butonların çalıştırılarak sistemin manuel çalıştırılabilirliğinin ve durdurulabilirliğinin kontrolü,
8. Panel üzerindeki ledlerin test edilmesi,
9. Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolü,

YANGIN ALGILAMA SÖNDÜRME SİSTEMİ BAKIM ve SERVİS TEKNİK ŞARTNAMESİ

10. Panel içindeki akülerin şarj durumlarının kontrolü,
11. Dedektörlerin temizlenmesi,
12. Panel üzerindeki söndürme gecikme zamanının standartlara uygunluğunun kontrolü

4- GENEL KOŞULLAR:

1. Bakım ve Servis Anlaşması ~~6 ayda bir olup 4 bakımı kapsar.~~
2. Bakımdan sonraki çalışan eğitimlerinin yapılması, bakım raporlarının teslimi.
3. Firmanın yukarıdaki periyodik test ve bakım çalışmalarına tesisten bir yetkili eşlik edecek ve yapılan çalışmaları kontrol edecektir.
4. Şartname kapsamında sisteme değiştirilmesi gereken tüm donanımlar, demo amaçlı bile olsa açılmamış ve kullanılmamış olmalıdır
5. Firma olası arıza durumu veya montaj sırasında, çalışma yapacağı mahallerdeki hiçbir teçhizata, mevcut kablolara ve sisteme zarar vermemelidir. Herhangi bir nedenle zarar vermesi durumunda, işletme kayıplar da dâhil olmak üzere tüm zarar firma tarafından karşılanmalıdır.
6. Bakım Anlaşması süresi boyunca, arızalanan ürünlerin yerine yeni ürünler ücreti karşılığında temin edilecek ve montaj için ayrı ücret alınmayacaktır.
7. Firma bakım anlaşması süresince telefon, faks, e-posta ve internet erişim kanalları ile sınırsız sayıda destek sağlayacaktır.
8. Bakım ve arıza esnasında irtibat kurulacak kişi listesi ve iletişim bilgileri (telefon, cep tel, e-posta, faks). Kurum'a sağlanacaktır.
9. Firma, bakım sırasında yapılacak işlemler sonrasında tüm sistemin çalışır ve konfigüre edilmiş vaziyette teslim edilmesinden sorumludur.
10. Firma 1 adet Elektrik/Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 adet Teknisyen bulundurmalıdır.
11. Bakım yapan firma 3 nüsha olacak şekilde teknik form tutacak olup 1 nüsha teknik servis, 1 nüsha idare ve 1 nüsha yüklenicide kalacaktır.
12. Bakımlar Ekte bulunan projeye göre yapılacaktır.
13. Bakımlarda parça hariç olup arızalı parçalar teknik servis nezaretinde tutanak tutulup alıma çıkılacaktır.